

漯河市应急管理局

漯河市应急管理局

关于印发《漯河市危化品企业安全生产结对帮扶共建和安全生产互查工作方案》的通知

各县区、功能区应急管理部门，各有关企业：

按照省应急厅《激发企业活力、落实主体责任工作方案》要求，决定在全市范围内开展危化品和化工、医药企业安全生产结对帮扶共建和危化品储存经营企业互查工作，现将《漯河市危化品企业安全生产结对帮扶共建和安全生产互查工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。



漯河市危化品企业安全生产结对帮扶 共建和安全生产互查工作方案

一、工作目标

在全市范围内选取确定帮扶共建小组组长单位，发挥骨干企业示范引领作用，以大带小、共同进步，促进共建企业共同提升防范重大安全风险能力、提升人员技能素质水平、提升本质安全水平。通过开展危化品储存经营企业互查工作，进一步促进企业相互交流，及时排查消除隐患，提升企业隐患排查治理能力。

二、工作范围

（一）结对帮扶共建企业：全市危化品生产企业；一般化工、医药企业；构成危险化学品重大危险源的危险化学品储存经营企业。（附件1）

（二）安全生产互查企业：危险化学品储存经营企业（附件2）。社会加油站、无仓储企业由各县区、功能区组织互查。互查方案于4月20日前报市应急局。

三、时间要求

2023年4月底前完成结对，持续开展帮扶共建；2023年10月底前完成安全生产互查工作。

四、帮扶主要内容

企业安全生产责任制、安全管理制度、操作规程的制定实施；

教育培训、现场管理、应急措施等基础性工作；风险隐患双重预防机制建立落实和数字化建设，特殊作业管理等内容。

五、互查主要内容

企业全员安全生产责任制、安全管理制度和操作规程制定落实情况；从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗和特殊作业管理情况；隐患排查治理情况；双重预防机制建立落实情况；应急预案制定、备案、演练情况；现场管理情况等。

六、有关要求

（一）严格落实企业主体责任。各化工医药、危险化学品生产经营企业要按照《激发企业活力、落实主体责任工作方案》，认真开展“安全型班组创建”，组织收看省应急厅“居安思危”线上讲堂课件，主要负责人、安全管理人员带头宣讲安全生产法律法规、解读标准规范。

（二）认真开展帮扶共建。帮扶共建组长单位组织骨干力量，按照帮扶内容对被帮扶单位认真开展帮扶共建。

（三）扎实开展储存经营企业互查工作。互查企业要组织骨干力量或聘请专家认真按照互查内容，扎实开展互查工作，对互查发现的问题隐患要落实“五定”措施，形成闭环。互查发现的问题隐患及时报属地应急管理部门。

（四）加强帮扶共建和互查工作指导。各县区、功能区应急管理部门要召开帮扶共建和互查工作会议，提出具体要求，加强

帮扶共建和互查工作指导，参与帮扶共建和互查工作，及时掌握情况，督促解决问题隐患。

（五）及时报送信息。帮扶共建和互查情况每月5日前报属地应急管理部门，各县区、功能区应急管理部门每月10日前将帮扶共建和互查情况书面报市应急管理局。各县区、功能区社会加油站、无仓储企业互查方案于4月20日前报市应急局。

- 附件：
1. 结对帮扶共建企业名单
 2. 储存经营企业互查名单
 3. 危险化学品经营企业检查表
 4. 加油站安全检查表

附件 1: 结对帮扶共建企业名单

组长单位	结对帮扶企业	责任部门
中石化漯河分公司	1. 漯河中油销售有限公司	市应急局 源汇区应急局
河南永银化工实业有限公司	1. 漯河联鑫化工有限公司 2. 漯河远建精细化工有限公司 3. 漯河市辉腾化工科技有限公司 4. 舞阳县联利实业有限公司	舞阳县应急局
河南金大地化工有限公司	1. 漯河豫博化工有限公司 2. 河南大为能源有限公司 3. 河南远东生物科技有限公司 4. 河南维立特化工有限公司	舞阳县应急局
舞阳县五洲丰农业科技有限公司	1. 漯河美迪康生物科技有限公司 2. 漯河科瑞达生物科技有限公司 3. 漯河润丰源新型建材有限公司 4. 舞阳威森生物医药有限公司	舞阳县应急局
漯河新旺化工有限公司	1. 漯河市天龙化工有限公司 2. 漯河市昊源新材料有限公司 3. 漯河市启福医药科技有限公司 4. 漯河裕松源药业有限公司 5. 漯河南街村药业集团制药有限公司	郾城区应急局 召陵区应急局
漯河天冠生物化工有限公司	1. 临颍县富有工贸有限公司 2. 漯河天冠新瑞二氧化碳有限公司 3. 河南省南街村（集团）有限公司油墨厂	临颍县应急局

附件 2: 储存经营企业互查名单

序号	企业 A	企业 B	企业 C	责任部门
1	舞阳润然化工有限公司	舞阳县隆都化工有限公司	河南东联化工科技有限公司	舞阳县应急局
2	舞阳安信化工产品销售有限公司	濮阳市伟祺化工物资有限公司 舞阳分公司		舞阳县应急局
3	临颍县飞跃气体有限公司	漯河汇跃气体有限公司	漯河市国庆氧气厂	临颍县应急局 源汇区应急局
4	漯河市昌泰石油化工有限公司	漯河市德景馨商贸有限公司	漯河巨兴化工有限公司	郾城区应急局
5	河市帅浩化工有限公司	漯河市源汇区齐润化工站		源汇区应急局
6	漯河市通捷化工有限公司	漯河昌瑞化工有限公司		召陵区应急局
7	漯河江汇石油化学厂	漯河市汇鑫化工有限公司		经开区应急局 示范区

备注: 1. 企业 A、企业 B、企业 C 推磨检查: A 检查 B, B 检查 C, C 检查 A。

2. 中石化漯河分公司、中石油漯河分公司各自制定本公司加油站互查方案, 报市应急管理局备案。

附 3: 危险化学品经营企业检查表

企业名称:

序号	检查内容	检查方式	检查情况
一	安全基础管理		
1	企业应当依法设置安全生产管理机构, 配备专职安全生产管理人员。	查机构设置、人员配备文件等	
2	企业安全生产责任制是否做到全覆盖, 包括单位主要负责人、分管负责人、安全管理人员、特殊作业人员、一般从业人员等在内的各级人员岗位安全生产责任制。	查安全生产责任制, 责任制要细化到岗位, 做到岗必有责	
3	责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责是否相符, 主要负责人职责至少包括以下内容: (一) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制, 加强安全生产标准化建设; (二) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程; (三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; (四) 保证本单位安全生产投入的有效实施; (五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患; (六) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; (七) 及时、如实报告生产安全事故。	查主要负责人安全生产责任制, 逐条对照	
4	是否建立安全生产责任制考核机制, 查看企业是否按照相关要求, 定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。	查制度、考核记录	
5	应依法建立健全并及时修订安全生产规章制度和操作规程, 从业人员应熟悉并自觉遵守有关规章制度和操作规程。	查规章制度和操作规程	

序号	检查内容	检查方式	检查情况
6	企业应根据实际,需求调查编制年度安全教育培训计划。	查培训教育计划、实施记录、效果评价记录	
7	企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案,详细准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	年度培训计划、培训档案、考核记录	
8	企业主要负责人和安全生产管理人员,必须经安全生产知识和管理能力考核合格。	查考核记录	
9	企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。从业人员每年再培训的时间不得少于20学时。	查安全教育台账、培训记录	
10	企业应制定风险分级管控制度,并按制度要求对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。	查制度、风险辨识记录等	
11	企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行培训。	查风险管理培训记录	
12	现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗位和作业过程中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。	现场访谈员工	
13	是否建立安全检查和隐患排查治理制度,按制度要求开展综合、专业、节假日、季节和日常安全检查。	查制度	
14	企业是否按照“五有”标准建立双重预防机制,是否建立、运行双预防数字化平台。是否建立隐患治理台账,对排查出的隐患,下达隐患治理通知,限期治理,做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施。	查制度、查数字化平台、查隐患治理台帐	
15	危险化学品仓库内严禁设置员工宿舍、办公室、休息室等,并不应贴邻建造。	查现场	
16	现场查看员工劳动防护用品穿戴情况,作业中是否有违章现象。	查现场	
17	经营的危险化学品应附有安全标签和安全技术说明书,进口危化品还应有中文安全技术说明书或其它说明。	查危险化学品的安全技术说明书	

序号	检查内容	检查方式	检查情况
18	企业应依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，结合实际情况编制生产安全事故应急救援预案并备案。	查应急预案及备案情况	
19	企业应编制应急预案年度演练计划。	查演练计划	
20	抽查应急预案演练记录是否按计划组织演练，并按要求评价演练效果。	查演练记录	
21	询问岗位员工是否熟悉紧急情况下的事故处置措施，逃生疏散路线。	现场询问查现场	
22	现场查看人员安全知识和管理能力，如询问员工对操作规程的掌握情况等。	现场提问、询问	
二	现场设备设施		
1	危险化学品储存经营设施外部安全防护距离是否满足GB36894相关要求。	查评价报告、查现场	
2	危险化学品储存经营设施内外部防火间距是否满足相关规范要求。	查评价报告、查现场	
3	易燃易爆性危险化学品库房耐火等级不低于二级。	查现场、查评价报告	
4	员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于的25h防火隔墙和10h的楼板与其他部位分隔并应设置独立的安全出口。	查现场	
5	易燃气体不应与助燃气体同库储存。	查现场、查评价报告	
6	危险化学品的储存应满足《常用化学危险品贮存通则》的规定，应按化学物理特性分类储存，当物料性质不允许相互接触时，应用实体墙隔开，并各设出入口。	查现场、查评价报告	
7	压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮。	查现场、查评价报告	

序号	检查内容	检查方式	检查情况
8	遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。	查现场	
序号	检查内容	检查方式	检查情况
9	具有储存禁忌性质的物品禁止混存;具有还原性的氧化剂应单独存放。	查现场、查评价报告	
10	剧毒化学品应当在专用仓库内单独存放,并实行双人收发、双人保管制度。	查管理制度、查现场	
11	储存易燃液体的危险化学品库房应设置防液体流散措施,剧毒物品的危险化学品库房应安装通风设施。	查现场	
12	储存可能散发可燃气体、有毒气体的危险化学品库房应按规定配备相应的气体检测报警装置,并与风机联锁。报警信号传至有人值守的现场,并设声光报警。	查现场	
13	爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》、《危险场所电气安全防爆规范》的要求。	查设计专篇、查现场、查评价报告	
14	装卸车作业环节是否严格遵守安全作业标准、规程和制度。	查现场、查制度	
15	危险化学品库房、作业场所和安全设施、设备上,按的规定设置明显的安全警示标志。不能用水、泡沫灭火的危险化学品库房应在库房外适当位置设置醒目标识。	查现场	
16	灭火器材的配备应符合要求。	查现场	

备注:除重大危险源、加油站、无仓储之外的危险化学品经营企业。

企业负责人(签名):

检查人员(签名): 检查日期: 年 月 日

附件 4: 加油站安全检查表

序号	检查内容	依据	检查要点	检查结果
1	营业执照或企业名称预先核准通知书	《危险化学品经营许可证管理办法》 第九条	营业执照和危险化学品经营许可证地址、法人等内容是否一致?	
2	危险化学品经营许可证	《危险化学品经营许可证管理办法》 第三条	危险化学品经营许可证是否在有效期内, 地址、负责人等信息是否与加油站实际一致? 3 月底前是否将“许可范围”中的“柴油[闭杯闪点 ≤ 60℃]”变更为“柴油”?	
3	产权证明	《危险化学品经营许可证管理办法》 第九条	产权证明是否合法有效?	
4	防雷、防静电检测情况	AQ3010-2022《加油站作业安全规范》 第 8.4	提供的防雷防静电装置检测报告是否在有效期内?	

序号	检查内容	依据	检查要点	检查结果
5	企业主要负责人、安全生产管理人员考核合格证	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条	主要负责人和安全管理人員是否取得安全生产知识和管理能力合格证并按时参加复审?	
6	从业人员安全生产常识培训落实情况	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条	是否对从业人员进行安全生产教育和培训?是否制定教育培训计划,建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况?	
7	生产安全事故应急预案演练情况	《生产安全事故应急预案管理办法》第十四条、第三十三条、第三十四条	生产安全事故应急预案是否按规定编制并备案;是否制定应急预案演练计划,是否每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练;是否每三年进行一次应急预案评估?	
8	应急物资、装备配备及其使用档案,并对应急物资、装备进行定期检测和维护情况	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条	是否按照规定建立应急物资、装备配备及其使用档案,并对应急物资、装备进行定期检测和维护,使其处于适用状态?	
9	全员安全生产责任制落实情况	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条	是否制订有符合加油站实际情况的主要负责人、管理人员、加油员、卸油员、洗车工等岗位的安全生产责任制?	

序号	检查内容	依据	检查要点	检查结果
10	安全管理制度和操作规程落实情况	《危险化学品经营许可证管理办法》第六条和《河南省安全生产条例》第十二条	是否制订有全员安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度(包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容)、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度?	
11	安全风险防控和隐患排查治理落实情况	《河南省安全生产风险管控与隐患排查治理办法》第四条、第十一条	是否按照“五有”标准建有双重预防机制并有效运行?	
12	作业区安全管理规定落实情况	GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》第5.0.5条、AQ3010-2022《加油站作业安全规范》第4.2	作业区内是否有“明火地点”或“散发火花地点”?作业区人员上岗是否穿防静电工作服和防静电工作鞋?	
13	汽车加油加气加氢站信息系统配备不间断供电电源情况	GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》第13.1.1条	液位仪和渗漏检测仪等是否配备有UPS供电电源?	

序号	检查内容	依据	检查要点	检查结果
14	汽车加油加气加氢站的罩棚、营业室、LPG 泵房、压缩机间等处设置应急照明情况	GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》第13.1.3条	汽车加油加气加氢站的罩棚、营业室、LPG 泵房、压缩机间等处是否按规定设置应急照明?	
15	汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统,该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。	GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》第13.5.1条	加油站是否按要求设置只能手动复位的紧急切断装置?	
16	加油加气加氢站消防器材配备情况	GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》第12.1.1条	是否达到每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器,或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器;1台不小于35kg推车式干粉灭火器;一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m ³ ;三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m ³ ,并保证状态良好?	

序号	检查内容	依据	检查要点	检查结果
17	汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统	GB50156-2021 《汽车加油加气加氢站技术标准》第 6.3.1 条	油罐车卸油是否采用密闭卸油方式, 油气回收系统是否正常使用?	
18	安全警示标志	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条	企业是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上, 设置明显的安全警示标志。	

企业负责人(签名):

检查人员(签名):

检查日期: 年 月 日