

漯河市安全生产委员会

漯安委督〔2023〕1号

漯河市安全生产委员会 重大火灾隐患挂牌督办通知书

舞阳县人民政府：

近期，在全市医疗卫生机构消防安全专项排查整治中，发现舞阳永康医院存在重大火灾隐患。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《河南省安全生产条例》《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》等有关法律法规，市安委会决定对舞阳永康医院重大火灾隐患挂牌督办。

请你县高度重视，督促舞阳永康医院严格按照有关法律法规、国家标准和行业标准要求，制定重大火灾隐患整改方案，明确责任人、措施、资金、期限和应急预案，严防事故发生。重大火灾隐患整改完成并经验收合格后，及时将有关资料报市安委办销号。

请你县于6月5日下午18:00前将有关问题隐患整改和工作落实情况报市安委办。

附件：漯河市医疗卫生机构消防安全专项排查整治重大火灾隐患台账



附件：



漯河市医疗卫生机构消防安全专项整治重大火灾隐患台账

| 县区 | 单位名称 | 单位地址 | 主要负责人及联系方式 | 存在的主要隐患 | 判定规则 |
|-----|--------|----------|--------------------|--|---|
| 舞阳县 | 舞阳永康医院 | 舞阳县人民路东段 | 田新生 13603957287 | 1. 未设置火灾自动报警系统； 2. 未设置火灾自动喷水灭火系统； 3. 室内消火栓数量不足； 4. 消防控制室操作人员未按規定持证上岗。 | 违反《重大火灾隐患判定方法》第7.7.1、7.4.3、7.4.5、7.8.2条 |