

# 漯河市安全生产委员会

漯安委督〔2023〕2号

## 漯河市安全生产委员会 重大火灾隐患挂牌督办通知书

市民政局，源汇区人民政府：

近期，在全市医疗卫生机构消防安全专项排查整治中，发现漯河市民政局康复医院存在重大火灾隐患。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《河南省安全生产条例》《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》等有关法律法规，市安委会决定对漯河市民政局康复医院重大火灾隐患挂牌督办。

请市民政局牵头，源汇区人民政府配合，督促漯河市民政局康复医院严格按照有关法律法规、国家标准和行业标准要求，制定重大火灾隐患整改方案，明确责任人、措施、资金、期限和应急预案，严防事故发生。重大火灾隐患整改完成并经验收合格后，及时将有关资料报市安委办销号。

请市民政局和源汇区人民政府于6月5日下午18:00前将有关问题隐患整改和工作落实情况报市安委办。

附件：漯河市医疗卫生机构消防安全专项排查整治重大火灾隐患台账



附件：



## 漯河市医疗卫生机构消防安全专项排查整治重大火灾隐患台账

县区	单位名称	单位地址	主要负责人及联系方式	存在的主要隐患	判定规则	责任单位
源汇区	漯河市 民政康复医院	漯河市马路街367号	史永革 13903950658	1. 四层、五层安全出口数量不足； 2. 火灾自动报警系统故障； 3. 自动喷水灭火系统设置不符合要求； 4. 四层、五层疏散走道设置铁栅栏。	违反《重大火灾隐患判定方法》 第7.3.3、 7.3.9、7.4.4、 7.7.2条	市民政局、 源汇区人民政府